

INBRAAKWEREND HOUTEN NAAR BUITEN DRAAIEND RAAM KLASSE 2 NEN 5096 / EN 1627-1630

SKH Wageningen Tel: 0317 - 453 425 Fax: 0317 - 412 610 E-mail: mail@skh.org	Bijlage 2b03 AXA 3319/3320 Raamboom	Publicatie: 98-08 Uitgegeven: 2018-10 Vervangt: 2014-06
--	--	---

ALGEMEEN	
Voorboren	Zie hfst 4.2.2b
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3b+c
HANGWERK	
Type	Inbraakwerende scharnieren (**) Zie bijlage 1
Aantal	raamhoogte < 1200mm: 2 scharnieren raamhoogte > 1200mm: 3 scharnieren
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f + KVT katern 20
Bevestiging	Zie bijlage 1 + hfst 4.2.2a
HOUT	
Ramen + kozijnen	Loofhout + naaldhout (zie voorts hfst 4.1.3)
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b
KOZIJNHOUT AFMETINGEN	
Muurstijlen, boven- en onderdorpels	Minimaal 67 x 102mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	Minimaal 67 x 102mm
Minimale sponningmaat	17 x 67 mm
ONDERBOUWING	
Beproeversrapporten	SHR 98.240 d.d. 19-10-1998 SKG 99.423.621.02 d.d. 15-04-1999 SHR 5089 d.d. 12-2002 URL 9901 d.d. 12-10-1999
KOMO-certificaat	SKG 423.851.01 en 423.621.02
OPMERKING	
AXA raamboom 3320 mag niet geplaatst worden binnen Ø 100cm van een ventilatieopening (klepraam) welke voorzien is van een inbraakwerende barrièrestang op rekwerk of een niet beveiligd klepraam waarvan de dagmaat niet groter is dan 15 cm. Dit ter voorkoming van ontgrendeling van de blokkering van de drukknopsluiting middels handreiking met klein gereedschap.	
RAMEN	
Maximale afmeting	Maximale breedte: 1200mm Maximale hoogte: 1500mm Zie voorts tabel 2 katern 20 KVT
Minimale houtafmetingen	54 x 78mm zie voorts tabel 2 katern 20 KVT
SLUITWERK KOZIJNEN (OPTIE A)	
Infreesluitkom	AXA infreesluitkom* 3319/3320
Positionering haakschoot / sluitkom	Zie hfst 4.2.3e
Bevestiging infreesluitkom	Per sluitkom 2 schroeven 4 x 40 mm en 1 schroef 4 x 20mm
SLUITWERK KOZIJNEN (OPTIE B)	
Opschroefsluitkom	AXA opschroefsluitkom* 3319/3320
Positionering haakschoot / sluitkom	Zie hfst 4.2.3e
Bevestiging opschroefsluitkom (oud)	Per opschroefsluitkom: 3 schroeven 4 x 40mm en 2 schroeven 4,5 x 55mm
Bevestiging opschroefsluitkom (nieuw)	2 schroeven 4,5 x 55 mm en 1 schroef 4 x 40 mm
SLUITWERK RAMEN (OPTIE 1)	
Raamboompje met haakschoot	AXA raamboom* 3319/3320
Aantal sluitpunten	Bij raamhoogte < 500 mm: 1 Bij raamhoogte > 500 mm: 2
Plaatsing sluitpunten	Zie katern 20 KVT tekening 20.04 + zie opmerking
Bevestiging raamsluiting zonder onderlegplaat:	Per raamsluiting: 4 schroeven van 4 x 50mm + 1 schroef 4 x 40mm
SLUITWERK RAMEN (OPTIE 2)	
Raamboompje met haakschoot	AXA raamboom* 3319/3320
Aantal sluitpunten	Bij raamhoogte < 500 mm: 1 Bij raamhoogte > 500 mm: 2
Plaatsing sluitpunten	Zie katern 20 KVT tekening 20.04 + opmerking einde deze bijlage
Bevestiging raamsluiting incl. onderlegplaat	Per onderlegplaat: 4 schroeven 4 x 40mm Per raamboom op onderlegplaat: 4 bouten M4x20mm en 1 schroef 4 x 40mm
VASTE VAKVULLINGEN	
Beglaasde / dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.1 / 4.3.2